

2016 年滨州天楹环保能源有限公司自行监测结果

滨州天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2016年第一 季度	检测日期	2016年3月11日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	5.48	7.64	/	/	/
	二氧化硫	100	未检出	16	/	/	/
	氮氧化物	300	140	132	/	/	/
	氯化氢	60	未检出	未检出	/	/	/
	一氧化碳	100	未检出	未检出	/	/	/
	氟化氢	1	0.805	1.05	/	/	/
2016年第二 季度	检测日期	2016年4月13日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	15.5	16.6	/	/	/
	二氧化硫	100	30	25	/	/	/
	氮氧化物	300	159	139	/	/	/
	氯化氢	60	1.66	2.09	/	/	/
	一氧化碳	100	36	43	/	/	/
	氟化氢	1	1.83	1.55	/	/	/

滨州天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2016年3月	检测日期	2016年3月11日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	未检出	未检出	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅及其化合物	1	未检出	未检出	/	/	/
2016年4月	检测日期	2016年4月20日		检测单位	山东省环境科学研究设计院		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.00019	0.00015	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.00161	0.00115	/	/	/
	铅及其化合物	1	0.041	未检出	/	/	/
2016年7月	检测日期	2016年7月27日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.000054	压火未检测	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	压火未检测	/	/	/
	铅及其化合物	1	未检出	压火未检测	/	/	/

滨州天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2016年3月	检测日期	2016年3月11日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	«山东省海河流域水污染物综合排放标准»(DB37/675-2007)及其修改单等, 单位mg/L		检测结果(除注明外, 单位mg/L)
	PH	6-9		6.3
	COD	60		53
	BOD	20		14.7
	SS	20		11
	氨氮	8		0.784
	挥发酚	0.5		0.024
	六价铬	0.05		未检出
	全盐量	————		546
	砷	0.004		0.00248
	铅	0.0024		未检出
	汞	0.0002		未检出
	镉	0.0001		未检出
粪大肠菌群数	10000		1100	
2016年4月	检测日期	2016年4月20日	检测单位	山东省环境科学研究设计院
	检测项目	«山东省海河流域水污染物综合排放标准»(DB37/675-2007)及其修改单等, 单位mg/L		检测结果(除注明外, 单位mg/L)
	PH	6-9		7.49
	COD	60		13.7
	BOD	20		3.9
	SS	20		18
	氨氮	8		0.079
	挥发酚	0.5		——
	六价铬	0.05		未检出
	全盐量	————		1480
	砷	0.004		未检出
	铅	0.0024		未检出
	汞	0.0002		0.000166
	镉	0.0001		未检出
粪大肠菌群数	10000		65	

滨州天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2016年3月	检测日期	2016年3月11日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	22.2	
	钡	25	1.03	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	0.00214	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.0315	
	硒	0.1	0.0274	
	锌	100	7.26	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	0.00638	
	六价铬	1.5	未检出	
2016年5月	检测日期	2016年5月16日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	27.1	
	钡	25	3.32	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.0574	
	硒	0.1	0.0114	
	锌	100	0.076	
	汞	0.05	0.000642	
	砷	0.3	0.00335	
	六价铬	1.5	未检出	
2016年7月	检测日期	2016年7月27日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	25.3	
	钡	25	3.3	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.00474	
	硒	0.1	0.011	
	锌	100	6.06	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	0.00335	
	六价铬	1.5	未检出	

滨州天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2016年1月	检测日期	2016年1月20日	检测单位	滨州天楹环保能源有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			4.79	4.79	混合取样			
2016年2月	检测日期	2016年2月16日	检测单位	滨州天楹环保能源有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			4.53	4.53	混合取样			
2016年3月	检测日期	2016年3月11日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	备注			
			1.42	1.42	混合取样			
2016年4月	检测日期	2016年4月13日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	备注			
			2.46	2.46	混合取样			
2016年5月	检测日期	2016年5月16日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	备注			
			1.43	1.43	混合取样			
2016年6月	检测日期	2016年6月16日	检测单位	滨州天楹环保能源有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			3.73	3.39	/	/	/	
2016年7月	检测日期	2016年7月27日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	备注			
			2.03	2.03	混合取样			
2016年8月	检测日期	2016年8月22日	检测单位	滨州天楹环保能源有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.76	2.81	/	/	/	

滨州天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2016年 上半年	检测日期	2016年4月21日	检测单位	中国科学院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.021	/	/	/	/	
0.022			/	/	/	/		
			0.02	/	/	/	/	
2016年 上半年	检测日期	2016年4月20日	检测单位	中国科学院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			/	0.012	/	/	/	
/			0.011	/	/	/		
			/	0.011	/	/	/	